

Overzicht kwaliteitsmeldingen

Datum melding	Locatie	Datum beëindiging	Parameter	Waarden	Norm	Commentaren
29 november 2023	Leveringsgebied waterproductiecentra De Blankaart, Zillebeke, De Gavers		1,2,4-triazool	0,11 - 0,44 µg/l	0,1 µ/l	Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns heeft op 20 december 2024 een afwijking toegekend voor de parameter pesticiden voor water dat De Watergroep levert vanuit de waterproductiecentra De Blankaart (Diksmuide), Dikkebus en Zillebeke (leper) en De Gavers (Harelbeke). De afwijking wordt verleend voor 2 jaar en bepaalt dat de concentratie voor 1,2,4-triazool geleverd vanuit de betrokken waterproductiecentra maximaal 1 microgram per liter mag bedragen. Voor alle andere individuele pesticiden en hun relevante metabolieten blijft de norm van 0,1 microgram per liter gelden. 1,2,4-triazool is een metaboliet (afbraakproduct) van een pesticide.
20 maart 2026	Westlaan (even huisnummers van 346 tot en met 532 en oneven huisnummers van 337 tot en met 425) Zwarte Leeuwstraat (even huisnummers van 58 tot en met 60) Moststraat (even huisnummers van 18 tot en met 24) Hoogleedsesteenweg (oneven huisnummers van 147 tot en met 211) Sint-Sebastiaanstraat (even huisnummers van 72 tot en met 80 en oneven huisnummers van 59 tot en met 77) Schierveldestraat (even huisnummers van 42 tot en met 126 en oneven huisnummers 31 tot en met 43) Kuipersstraat (even huisnummers van 2 tot en met 60 en oneven huisnummers 3 tot en met 77) Schildersstraat (even huisnummers van 2 tot en met 56 en oneven huisnummers 3 tot en met 47) Lindenkouter (even huisnummers van 2 tot en met 8D en oneven huisnummers 1 tot en met 23) Smedenstraat (even huisnummers 2 tot en met 38 en oneven huisnummers 1 tot en met 21) Glazeniersstraat (even huisnummers 2 tot en met 54 (A en B) en oneven huisnummers 1 tot en met 55).	27 maart 2026	Coliformen	Coli: 0 - 211 kolonievormende eenheden per 100 milliliter / E-coli 0 - 11 kolonievormende eenheden per 100 milliliter / Clostridium perfringens 0 - 18 kolonievormende eenheden per 100 milliliter	0 kolonievormende eenheden per 100 milliliter	Oorzaak vervuiling lag extern, was niet te wijten aan het distributie- of productienetwerk. Er volgt extra monitoring en een warme oproep om binneninstallaties te controleren (wanverbindingscheck) bij geïmpacteerde bewoners en via stad Roeselare.