

Nr. T/039/1-E

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

FILTERS MET

FLENZEN

ir. Luc Keustermans
technisch directeur

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Nederlandstalige versie (E).

29 - 03 - 1988

SmartSketch versie (E).

01 - 03 - 2001

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,


Prijs:

Bureel 644 / D.R.

3.

1 maart 2001.

Groep 1.



DN	60	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	290	310	350	400	480					
H max.	300	300	400	450	500					

OPMERKINGEN:

- De filters zijn uitsluitend van het " schuinstaand " type.
- Zeef van roestvrij staal met een dikte van 0,3 mm.
- De mazen of de gaten van de zeef mogen niet groter dan 3 x 3 mm. zijn indien de sectie ervan vierkantig is of niet meer dan 3 mm. diameter hebben als de sectie cirkelvormig is.
- De totale oppervlakte van de gaten of van de mazen van de zeef is gelijk aan of groter dan de doorgangssectie van de buis.
- Het uitnemen van de zeef moet uitsluitend voorzien zijn langs de onderkant van het huis.
- De filters mogen geen enkele boutstift bevatten.

WEERSTANDSPROEF: 16 PN

FLENZEN CONFORM MET VOLGENDE NORMEN:

- PN 10 NBN E 29 - 122 (*)
- PN 16 NBN E 29 - 123
- PN 25 NBN E 29 - 124

(*) Voor DN 60 en 125, zie type plan nr. T / 054 / 1.

BELANGRIJK:

Aan de identificatie van de type plannen, waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.