

Nr. T/039/2-B

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

ZUIGKORVEN

ir. Luc Keustermans
technisch directeur

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Nederlandstalige versie (B).

30 - 03 - 1988

SmartSketch versie (B).

03 - 09 - 2002

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,


Prijs:

Bureel 644 / D.R.

3.

3 september 2002.

Groep 2.



DN	60	80	100	125	150	200	250	300	350	400
d max.	62	82	102	127	153	203	254	304	354	404
H max.	120	145	175	215	300	390	525	550	605	650

OPMERKINGEN:

- Zeef van roestvrij staal of van vertind koper.
- De mazen of de gaten van de zeef mogen niet groter dan 3 x 3 mm. zijn indien de sectie ervan vierkantig is of niet meer dan 3 mm. diameter hebben als de sectie cirkelvormig is.
- De totale oppervlakte van de gaten of van de mazen van de zeef is gelijk aan of groter dan de doorgangssectie van de buis.
- Voor de flenzen, zie norm NBN E 29 - 103, behalve voor DN 60 en 125, die moeten voldoen aan de voorschriften van het type plan nr. T / 054 / 1 .

BELANGRIJK:

Aan de identificatie van de type plannen, waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.