

**Nr. T/052/17-A**

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns  
afdelingsadviseur

ir. Luc Keustermans  
technisch directeur

dr. Stan Beernaert  
directeur generaal

## DUCTIEL GIETIJZEREN

### VERLOOPSTUKKEN

### FLENS - FLENS.

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Eerste uitgave (A).

30 - 06 - 2005

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,

Prijs:


Bureel 719

3.


30 juni 2005.

Groep 2.

## Verloopstuk flens - flens



## Symbol



Materiaalspecificaties en toleranties op de maatvoering: zie EN 545.

De maatvoering van de flenzen is volgens EN 1092-2 (type 21).

Nominale diameters		e 1	e 2	L
DN 1	DN 2			
<b>50</b>	40	7,0	7,0	150
<b>60</b>	50	7,0	7,0	160
<b>65</b>	50	7,0	7,0	200
<b>80</b>	60-65	7,0	7,0	200
<b>100</b>	60-65 80	7,2	7,0	200
<b>125</b>	80 100	7,5	7,2	200
<b>150</b>	80 100 125	7,8	7,5	200
<b>200</b>	80 100 150	8,4	7,8	300
<b>250</b>	100 150 200	9,0	8,4	300
<b>300</b>	150 200 250	9,6	9,0	300
<b>350</b>	200 250 300	10,2	9,6	300
<b>400</b>	250 300 350	10,8	9,6	300
<b>500</b>	300 350 400	12,0	10,8	600
<b>600</b>	350 400 500	13,2	12,0	600
<b>700</b>	400 500 600	14,4	13,2	600
<b>800</b>	500 600 700	15,6	14,4	600
<b>900</b>	600 700 800	16,8	15,6	600
<b>1000</b>	700 800 900	18,0	16,8	600
<b>1200</b>	800 900 1000	20,4	18,0	790