

Nr. T/063/11-C

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

KRAAN VOOR SLANGAANSLUITING

VOORZIEN VAN EEN

NIET DEMONTEERBARE

HA-BEVEILIGING OF GEÏNTEGREERDE

HD-BEVEILIGING

COMMERCIEEL TYPE

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

ir. Luc Keustermans
directeur techniek

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Eerste uitgave volgens SVW-document nr. T.V./063/7-A van 01.06.2005 (A).

25 - 04 - 2006

Weglaten Té-stuk en plan behoudt zijn nummer T/063/11 (B).

06 - 04 - 2009

Uitbreiden materiaalvoorschriften (C).

26 - 04 - 2012

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,

Prijs:


M.D. - J.T.

3.

26 april 2012.

Groep 2.

**Commerciële kraan voor slangaansluiting DN 1/2" voorzien
van een niet demonteerbare HA-beveiliging
of geïntegreerde HD-beveiliging.**



MATERIAALEISEN:

Commerciële kraan voor slangaansluiting:

Verchroomde messing CuZn 40Pb2 (werkstofnummer CW 617N volgens NBN EN 12164). Het mannelijk konisch draadeinde DN 1/2" volgens ISO 7/1-R moet wel gekarteld zijn.

Opmerking: Ook het koppelstuk voor slangaansluiting moet in verchroomde messing zijn.

De geïntegreerde beveiliging HD kraan voor slangaansluiting of de niet demonteerbare HA-beveiliging moeten Belgaqua goedgekeurd zijn.

Maatvoering sleutelwijdte:

Deze is volgens de norm DIN 475 - Teil 1 - Reeks 1.

Volgende merkingen zijn verplicht in reliëf aangebracht:

- Fabrieksmerk.
- Norm.

Eisen gesteld aan materialen in contact met drinkwater:

De inschijver verbindt zich ertoe dat de door hem gebruikte materialen, van organische oorsprong (plastische, niet-plastische en elastomeren), die normaal of toevallig in contact komen met water, voldoen aan de eisen gesteld in het Belgaqua-dossier "Keuring van materialen in contact met drinkwater en water bestemd voor de productie van drinkwater". De nodige attesten moeten verplicht bij de inschrijving gevoegd worden.